



COMUNE DI VALCHIUSA
Città Metropolitana di Torino

Lavori di realizzazione di marciapiede in Loc. Trausella

Interventi per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio comunale, finanziato dal fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale - Annualità 2021

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONI

A7

Relazione di conformità barriere architettoniche

Luglio 2025

PROGETTO:

arch. Danilo Marco

via Conte Francesetti 23, Loranzè (TO)

tel: 0125 538354 - 349 5351924

posta elettronica: danilo@danilomarco.it

PEC: danilogiuseppe.marco@archiworldpec.it

Premessa

Il D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici all'art. 20 - Elaborati tecnici – stabilisce che gli elaborati di progetto evidenzino le soluzioni progettuali atte a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al citato regolamento; richiede inoltre la redazione di una specifica relazione contenente la descrizione delle scelte progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo. L'art. 21 - Verifiche - in attuazione dell'art. 24, quinto comma, della legge 5.2.1992, n. 104, prescrive che ai progetti degli edifici, spazi e servizi pubblici, sia allegata una dichiarazione del progettista attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso giustificando eventuali deroghe o soluzioni alternative.

Normativa di riferimento

La presente relazione è redatta ai sensi della normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e attesta la conformità del progetto alle prescrizioni contenute nel:

- D.M. 236/1989, in particolare ai requisiti di cui al Titolo IV – “Criteri di progettazione per l'accessibilità urbana”;
- D.P.R. 503/1996, con riferimento all'accessibilità degli spazi e percorsi pubblici;
- Legge 13/1989 – Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Verifica dei requisiti richiesti - marciapiede

Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede conforme ai requisiti di accessibilità definiti dalla normativa citata. In particolare:

Larghezza del percorso pedonale

Il marciapiede ha una larghezza utile minima $\geq 1,50$ m, in conformità ai:

- punti 4.2.1, 8.2.1 del D.M. 236/1989:

Pendenza longitudinale e trasversale

La pendenza longitudinale è contenuta entro il 5%; la pendenza trasversale non supera l'1,5 come da:

- punti 4.2.1, 8.2.1 del D.M. 236/1989:

Superficie del percorso

La pavimentazione è continua, regolare, antisdrucciolevole, e priva di dislivelli, come richiesto ai:

- punti 4.2.2, 8.2.2 del D.M. 236/1989:

Raccordi e rampe

Il percorso si raccorda con il livello stradale con rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm, secondo:

- punto 8.2.1 del D.M. 236/1989.

Ostacoli sul percorso

Tutti gli eventuali elementi di arredo (pali, cestini, segnali) sono posizionati fuori dalla fascia utile di camminamento o adeguatamente segnalati. Non sono presenti ostacoli sporgenti sotto i 2,10 m, come richiesto al:

- punto 8.2.1, lett. e del D.M. 236/1989.

Verifica dei requisiti richiesti - parcheggi

Il progetto prevede la realizzazione di due aree di parcheggio, poste alle estremità del percorso del marciapiede. Nel progetto sono state previste le seguenti soluzioni.

Posti auto (Art. 4.2.3 – Spazi esterni)

Per ognuno dei due parcheggi è stato previsto un posto auto riservato ai veicoli a servizio delle persone con disabilità, con dimensioni minime di 3,20 m di larghezza per garantire il movimento laterale della carrozzina a disabili, come richiesto ai:

- punti 4.2.3 e 8.2.3 del D.M. 236/1989.

Tali stalli sono segnalati orizzontalmente e verticalmente, con accesso diretto a percorsi pedonali accessibili.

Dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche

Il sottoscritto arch. Danilo Marco, con studio professionale in Champorcher (AO), iscritto all'Ordine degli Architetti della Valle d'Aosta al n. 236,

- in qualità di progettista dei lavori di realizzazione di marciapiede in Loc. Trausella - Interventi per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio comunale, finanziato dal fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale - Annualità 2021
- ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate- e dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 - regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,

dichiara che

il progetto esecutivo è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche e non presenta deroghe o soluzioni tecniche alternative.